

Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше АО "Коми коммунальные технологии"

на 01.07.2020 г.

№ п/п	Наименование питающего центра	Район	Напряжение кВ	Количество и мощность установленных трансформаторов шт.х МВА	Максимально допустимая нагрузка питающего центра кВА*	Максимальная (разрешенная) мощность кВА	Мощность по договорам на ТП, кВА	Свободная трансформаторная мощность с учетом договоров на ТП, кВА
1	ПС "Заводская"	Княжпогостский	110/6/6	2х25	26 050	9 265	0	16 785
2	ПС "Вожская"	Удорский	110/10	1х6,3	6 615	2 120	270	4 225
3	ПС "Вежайка"	Усть-Вымский	110/10	1х2,5	2 625	770	10	1 845
4	ПС "Ракпас"	Княжпогостский	35/10	1х1,6	1 680	1 140	10	531
5	ПС "Чиньяворык"	Княжпогостский	35/10/6	2х4,0	4 200	2 360	62,03	1 777,97

* Под максимальной допустимой нагрузкой понимается увеличенная на 5% мощность наименьшего из установленных на ПС трансформаторов с учетом возможного резерва мощности по сети 6-10 кВ; для однострансформаторных ПС - номинальная мощность трансформатора

Начальник ПО АО "Коми коммунальные технологии" _____ /Е.Е. Ермаков/

