Сведения о заявках АО "ККТ" по технологическому присоединению в 2024 году

Месяцы	Заявки, поданные в 2024 году			Заключено договоров		Выполнено договоров (подписаны Акты ТП)	
	Кол-во поданных заявок	Мощность, кВт	Аннулированные заявки, шт./кВт	Кол-во	Мощность по договору, кВт	Кол-во	Мощность по договору, кВт
Январь	22	596,40	1/10	11	82,00	10	502,00
Февраль	20	730,00	3/70	16	270,00	18	200,00
Март	25	320,00	2/20	15	271,0	15	1720,00
Апрель	23	1008,00	6/80	16	360,7	19	594,00
Май	30	404,70	3/37	16	273,0	20	416,80
Июнь	33	4027,00	7/455	22	230,0	18	576,30
Июль	42	1 135,00	4/166	28	523,7	27	458,70
Август	24	1926,50	3/174	20	1346,5	23	327,00
Сентябрь	21	3230,00	6/85	16	1441	12	90,00
Октябрь	35	663,50	7/277,5	24	335	19	404,85
Ноябрь	24	1190,00	3/76	18	182,3	25	488,00
Декабрь	50	997,00	2/115	29	905	23	250,30

Сведения о заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО "ККТ" 2024 год

№ п/п	№ договора	Дата заключения договора	Мощность по договору, кВт	Размер платы по договору с НДС, руб.	Срок выполнения	Точка подключения	Центр питания
Январь							

1	ТП-24-00005	23.01.2024	1,00	6 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
2	ТП-24-00006	24.01.2024	1,00	6 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
3	ТП-23-00421	12.01.2024	2,00	8 512,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211
4	ТП-24-00004	24.01.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №96
5	ТП-24-00007	26.01.2024	5,00	29 065,45	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,22 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета, установленного в щите учета на фасаде ТП №135	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №135
6	ТП-24-00001	12.01.2024	6,00	6 684,42	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279

7	ТП-24-00014	31.01.2024	7,00	29 065,45	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,22 кВ, отходящей в сторону узла учета, к коммутационному аппарату в кабельной сборке 0,4 кВ, установленной на стене жилого дома по ул. Мира, 41	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", ТП №2111
8	ТП-24-00015	30.01.2024	13,50	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к узлу учета, установленного на фасаде ТП №294	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №294
9	ТП-24-00016	30.01.2024	13,50	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к узлу учета, установленного рядом с кабельной сборкой по ул. Морозова, д.171	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №364
10	ТП-24-00002	30.01.2024	15,00	473 014,19	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета рядом с объектом	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №320
11	ТП-24-00008	30.01.2024	15,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к узлу учета, установленного на фасаде ТП №325	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №325
Февраль							
1	ТП-24-00038	26.02.2024	1,00	6 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №155

2	ТП-24-00013	01.02.2024	3,00	3 342,21	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №2/5/1 ф.5 ВЛ-0,4 кВ КТП №1201 в сторону объекта	ПС 110/35/10 кВ "Усогорск", КТП №1201
3	ТП-24-00026	16.02.2024	4,00	4 456,28	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
4	ТП-24-00030	19.02.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №7/3 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Тентюковская, частный сектор, яч.8 ф.1 ТП №262 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №262
5	ТП-24-00037	29.02.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на опоре №20 ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП №36 в сторону объекта	ПС 220/110/10 кВ "Синдор", КТП №36
6	ТП-24-00011	05.02.2024	5,00	5 570,35	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ КТП №1015	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015
7	ТП-24-00017	05.02.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015

8	ТП-24-00019	09.02.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактам присоединения питающей линии, отходящей в сторону объекта, к клеммным зажимам прибора учета, расположенного в ЩМП	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №24
9	ТП-24-00028	12.02.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП№8 в сторону объекта	ДЭС "Кипиево"
10	ТП-24-00025	13.02.2024	7,00	42 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на опоре №2 ф.7 ВЛ-0,4 кВ ТП №141	ПС 35/10 кВ "Геолог", ТП №141
11	ТП-24-00029	15.02.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на опоре №7 ф.7 ВЛ-0,4 кВ ТП №901	ПС 35/10/6 кВ "Озерная" яч.19, напряжение 6 кВ, ТП №901
12	ТП-24-00027	22.02.2024	15,00	76 634,38	15 рабочих дней	по контактным присоединениям временной ЛЭП-0,4 кВ к узлу учета на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ яч.7 ф.5 ТП №528	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528
13	ТП-24-00022	09.02.2024	27,00	29 065,45	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №12 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115
14	ТП-24-00009	08.02.2024	48,40	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в котельной	ПС 110/10 кВ "Корткерос", КТП №1406
15	ТП-24-00020	07.02.2024	100,00	72 595,67	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ к коммутационному аппарату в яч.9 ф.3 РУ-0,4 кВ ТП №266	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №266

16	ТП-24-00010	08.02.2024	125,00	27 854,80	6 месяцев	по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ «КЛ-0,4 кВ ТП №1107 ф.«котельная» - Котельная ПМК» к вводному автоматическому выключателю в ВРЩ котельной	ПС 110/10 кВ "Корткерос", ТП №1107
Март							
1	ТП-24-00050	18.03.2024	2,00	53 643,10	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,22 кВ к узлу учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ от яч.4 ф.4 РУ-0,4 кВ ТП №858	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №858
2	ТП-24-00054	20.03.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 СТП№20 в сторону объекта	ПС 110/10 "Синегорье", СТП №20
3	ТП-24-00064	28.03.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на опоре №4/3 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №34 в сторону объекта	ПС 220/110/10 кВ "Синдор", КТП №34
4	ТП-24-00048	12.03.2024	4,00	24 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015
5	ТП-24-00036	06.03.2024	5,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре ВЛ-0,4 №10 кВ ф.1 ДЭС «Кочмес» в сторону объекта	ДЭС "Кочмес"

6	ТП-24-00052	14.03.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на опоре №19 ВЛ-0,4 кВ ф.6 КТП №36 в сторону объекта	ПС 220/110/10 кВ "Синдор", КТП №36
7	ТП-24-00046	12.03.2024	6,00	36 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015
8	ТП-24-00047	12.03.2024	8,00	48 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/35/10 кВ "Городская", КТП №298
9	ТП-24-00059	21.03.2024	10,00	60 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ яч.2 ф.3 РП №15 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", РП №15
10	ТП-24-00062	22.03.2024	10,00	60 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №2014 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №2014
11	ТП-24-00057	25.03.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ яч.4 ф.1 ТП №515 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №515
12	ТП-24-00055	21.03.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №3/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115

13	ТП-24-00070	29.03.2024	50,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к коммутационному аппарату в ВРУ №2-2 (встроенные помещения) по ул. Советская, д.8 в сторону нежилого помещения	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №208
14	ТП-24-00068	29.03.2024	50,00	76 634,38	15 рабочих дней	по контактным присоединениям временной ЛЭП-0,4 кВ к узлу учета в помещении РУ-0,4 кВ ТП №2006	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №2006
15	ТП-24-00045	21.03.2024	85,00	243 687,15	4 месяца	по контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в РЩ-0,4 кВ	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №27
Апрель							
1	ТП-24-00090	22.04.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
2	ТП-24-00083	19.04.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 СТП №20 в сторону объекта	ПС 110/10 "Синегорье", СТП №20
3	ТП-24-00078	17.04.2024	4,00	24 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10/6 кВ "Жешарт", КТП №3001
4	ТП-24-00092	22.04.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279

5	ТП-24-00096	26.04.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,22 кВ Заявителя к прибору учета на опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №257 в сторону объекта	ПС 35/6 кВ "Дальняя", ТП №257
6	ТП-24-00082	15.04.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №3/2/1 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115
7	ТП-24-00095	25.04.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2114 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2114
8	ТП-24-00088	20.04.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115
9	ТП-24-00071	01.04.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	о контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к проводам на опоре №4/1 ВЛ-0,4 кВ яч.5 ф.3 ТП №34 в сторону нежилого помещения	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №34
10	ТП-24-00074	01.04.2024	15,00	75 423,72	6 месяцев	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 «Частный сектор, проезд Геологов» от КТП №543 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №543
11	ТП-24-00069	03.04.2024	15,00	107 826,10	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ яч.9 ф.1 ТП №528	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №528

12	ТП-24-00035	11.04.2024	20,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №15 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №4 в сторону объекта	ДЭС "Няшабож", КТП №4 (д. Пиль-Егор)
13	ТП-24-00041	11.04.2024	20,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.2 ДЭС «Няшабож» в сторону объекта	ДЭС "Няшабож", ДЭС "Няшабож"
14	ТП-24-00040	11.04.2024	20,00	237 435,61	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №7 в сторону объекта	ДЭС "Брыкаланск", КТП №7 (д. Чика)
15	ТП-24-00081	17.04.2024	70,00	71 385,02	6 месяцев	по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к коммутационному аппарату в ВРУ Заявителя	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2070
16	ТП-24-00043	22.04.2024	121,70	1 424 606,79	6 месяцев	по контактам присоединения питающих линий 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в РЩ-0,4 кВ.	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №135
Май							
1	ТП-24-00108	17.05.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП№5 в сторону объекта	ДЭС "Брыкаланск", КТП №5
2	ТП-24-00110	22.05.2024	2,00	226 426,25	4 месяца	по контактам присоединения питающей линии 0,22 кВ Заявителя к узлу учета	ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58
3	ТП-24-00112	17.05.2024	3,00	3 342,21	30 рабочих дней	по контактам присоединения питающей линии 0,22 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета на опоре ВЛ-0,22 кВ КТП №2039	ТЭЦ "ЛПК", КТП №2038 (СНТ "Заря")

4	ТП-24-00109	20.05.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
5	ТП-24-00111	23.05.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №17 от ВЛ-0,4 кВ ф.1 СТП №946 в сторону объекта	ПС 10/6 кВ "Сангородок", СТП №946 "Орбита"
6	ТП-24-00116	23.05.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №543
7	ТП-24-00122	29.05.2024	4,00	24 000,00	4 месяца	По контактам присоединения питающей линии, отходящей в сторону объекта, к клеммным зажимам прибора учета, расположенного в новом РЩ	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №2007
8	ТП-24-00117	24.05.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на новой опоре ЛЭП-0,4 кВ в сторону объекта	ПС 35/6 кВ "Дальняя", СТП №955 СОТ «Взлет»
9	ТП-24-00106	20.05.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/35/10 кВ "Тобысь", КТП №298

10	ТП-24-00097	02.05.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №9/2 ВЛ-0,4 кВ яч.4 ф.1 ТП №764 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №764
11	ТП-24-00099	03.05.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №11/2 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115
12	ТП-24-00107	15.05.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета на опоре №12 яч.8 ф.2 ВЛ-0,4 кВ ТП №27-КС «ул. Орджоникидзе №95».	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №27
13	ТП-24-00115	27.05.2024	15,00	448 267,60	4 месяца	По контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя, отходящей в сторону объекта, к клеммным зажимам прибора учета, расположенного на новой опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ	ПС 10/6 кВ "Сангородок", СТП №951
14	ТП-24-00118	30.05.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №2/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2114 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2114
15	ТП-24-00114	23.05.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №9/3 ВЛ-0,4 кВ яч.4 ф.1 ТП №764 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №764

16	ТП-24-00113	22.05.2024	150,00	72 595,67	15 рабочих дней	по контактным присоединениям временной ЛЭП-0,4 кВ к узлу учета ЩУ на фасаде РТП №2042	ПС 110/10 кВ "Западная", РТП №2042
Июнь							
1	ТП-24-00121	03.06.2024	1,00	52 432,44	30 рабочих дней	по контактам присоединения питающей линии 0,22 кВ Заявителя к узлу учета в РЩ №2 ул.Колхозная, 64/6	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №1048
2	ТП-24-00124	06.06.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, отходящей в сторону гаража, к клеммным зажимам прибора учета в РЩ-1 гаражного комплекса	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
3	ТП-24-00125	07.06.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, отходящей в сторону гаража, к клеммным зажимам прибора учета в РЩ-1 гаражного комплекса	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
4	ТП-24-00128	13.06.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10/6 кВ "Жешарт", КТП №3001
5	ТП-24-00146	26.06.2024	4,00	24 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, отходящей в сторону гаража, к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1016
6	ТП-24-00147	25.06.2024	5,00	5 570,35	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража.	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №543

7	ТП-24-00152	26.06.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 СТП №953 в сторону объекта	ПС 35/10/6 кВ "Озерная" яч.19, напряжение 6 кВ, СТП №953 (Незабудка)
8	ТП-24-00129	14.06.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к клеммным зажимам прибора учета в РЩ-1 в сторону гаража	ПС 110/35/10 кВ "Тобысь", КТП №244
9	ТП-24-00150	26.06.2024	6,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №8 в сторону объекта	ДЭС "Брыкаланск", КТП №8
10	ТП-24-00143	17.06.2024	10,00	60 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №21 ВЛ-0,4 кВ яч.6 ф.3 «Посёлок» ТП №402 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №402
11	ТП-24-00154	28.06.2024	10,00	52 432,44	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №1/7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 СТП №950 в сторону объекта	ПС 35/10/6 кВ "Озерная" яч.19, напряжение 6 кВ, СТП №949, 950 (СОТ Синеглазка)
12	ТП-24-00072	03.06.2024	14,00	2 215 922,85	4 месяца	по контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в РЩ-0,4 кВ	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", КТП №766
13	ТП-24-00127	04.06.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ в сторону объекта к клеммным зажимам прибора учета на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.1 «Частный сектор, проезд Геологов» от КТП №543	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №543

14	ТП-24-00140	17.06.2024	15,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №7/2 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Тентюковская, частный сектор, яч.8 ТП №262 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №262
15	ТП-24-00136	11.06.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115
16	ТП-24-00138	13.06.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактам присоединения питающей линии 0,22 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета на опоре ВЛ-0,22 кВ КТП №2038	ТЭЦ "ЛПК", КТП №2038 (СНТ "Заря")
17	ТП-24-00130	14.06.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №11 ВЛ-0,4 кВ яч.4 ф.1 ТП №515 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №515
18	ТП-24-00144	20.06.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115
19	ТП-24-00145	20.06.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №10/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2115
20	ТП-24-00149	21.06.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в сторону объекта, к узлу учета на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.2 пан.1 ТП №180.	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №180

21	ТП-24-00139	11.06.2024	40,00	29 065,45	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к вводным коммутационным аппаратам в РЩ	ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №22
22	ТП-24-00135	19.06.2024	50,00	27 854,80	30 рабочих дней	По контактам присоединения кабельных вводов 0,4 кВ, отходящих в сторону ВРУ объекта к коммутационным аппаратам в КС №3 (автостоянки) по ул. Интернациональная, 52	ПС 110/10 кВ "Западная", РТП №2042
Июль							
1	ТП-24-00197	29.07.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211
2	ТП-24-00161	30.07.2024	4,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в сторону объекта, к узлу учета на опоре №17 ВЛ-0,4 кВ ф. «Поселок» от ТП №402.	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №402
3	ТП-24-00192	30.07.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
4	ТП-24-00198	29.07.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055

5	ТП-24-00164	12.07.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ТЭЦ "ЛПК", ТП №8
6	ТП-24-00168	15.07.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №96
7	ТП-24-00178	17.07.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на опоре №3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП №37 в сторону объекта	ПС 220/110/10 кВ "Синдор", КТП №37
8	ТП-24-00189	23.07.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №15 ф.2 ВЛ-0,4 кВ СТП №949 в сторону объекта	ПС 35/10/6 кВ "Озерная" яч.19, напряжение 6 кВ, СТП №949, 950 (СОТ Синеглазка)
9	ТП-24-00182	19.07.2024	9,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к коммутационному аппарату в КС по ул. Ленина, д.4	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №4
10	ТП-24-00104	08.07.2024	6,20	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ к узлу учета сетевой организации в помещении РУ-0,4 кВ ТП №2113	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", ТП №2113
11	ТП-24-00183	20.07.2024	7,00	42 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,22 кВ Заявителя к прибору учета на опоре ВЛ-0,22 кВ ф.1 КТП №956 в сторону объекта	ПС 35/6 кВ "Дальняя", КТП №956

12	ТП-24-00181	17.07.2024	8,00	8 912,56	30 рабочих дней	по контактам присоединения питающей линии, отходящей в сторону объекта, к клеммным зажимам прибора учета, расположенного в распределительном щите	ПС 220/110/10 кВ "Синдор", КТП №35
13	ТП-24-00159	02.07.2024	10,00	60 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №4 в сторону объекта.	ДЭС "Брыкаланск", КТП №4
14	ТП-24-00191	29.07.2024	10,00	60 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №3/3 ВЛ-0,4 кВ КТП №267 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №267
15	ТП-24-00103	08.07.2024	10,50	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ к узлу учета сетевой организации	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2112
16	ТП-24-00160	10.07.2024	1,00	75 423,72	30 рабочих дней	По контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета на опоре №1 ВЛ-0,4 кВ КТП №2007	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №2007
17	ТП-24-00169	15.07.2024	15,00	75 423,72	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к автоматическому выключателю в новом распределительном щите в сторону объекта	ПС 110/35/10 кВ "Тобысь", КТП №244
18	ТП-24-00162	15.07.2024	15,00	16 711,05	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета на опоре №14/1Б ЛЭП-0,4 кВ КТП №2030п	ТЭЦ "ЛПК", КТП №2030п (СНТ "Ёлочка")

19	ТП-24-00153	01.07.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2114 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2114
20	ТП-24-00174	17.07.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №2/6/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2114 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт", КТП №2114
21	ТП-24-00173	19.07.2024	15,00	16 711,05	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к прибору учета на новой концевой опоре ЛЭП-0,4 кВ в сторону объекта	ПС 35/10 кВ "Геолог", яч.14 до ТП №86
22	ТП-24-00194	29.07.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №180
23	ТП-24-00199	30.07.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ яч.6 ф.3 РП №15 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", РП №15
24	ТП-24-00170	22.07.2024	15,00	665 810,20	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета на опоре ЛЭП-0,4 кВ КТП №2026	ТЭЦ "ЛПК", КТП №2026 (СНТ "Юбилейный")
25	ТП-24-00187	25.07.2024	15,00	29 065,45	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к проводам на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф. «Посёлок», яч.6 ф.3 ТП №402 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №402

26	ТП-24-00196	29.07.2024	40,00	75 423,72	4 месяца	по контактным присоединениям питающей кабельной линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в выносном щите	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №2058
27	ТП-24-00177	22.07.2024	100,00	71 385,02	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в распределительном щите	ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №2056
28	ТП-24-00193	26.07.2024	150,00	71 385,02	4 месяца	по контактным присоединениям питающей кабельной линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в распределительном щите	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №2055
Август							
1	ТП-24-00158	18.07.2024	550,00	29 065,45	1 год	по контактам присоединения питающей линии, отходящей в сторону объекта, к клеммным зажимам прибора учета, расположенного в ЩМП	ПС 110/35/6 кВ "Водный"
2	ТП-24-00165	17.07.2024	400,00	29 065,45	1 год	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета на на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.7 КТП №5 в сторону гаража	ПС 110/35/6 кВ "Водный"
3	ТП-24-00195	25.07.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пермская, ГСК "Строитель-6"	ПС 110/10 кВ "Восточная"
4	ТП-24-00201	01.08.2024	25,00	75 423,72	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная"

5	ТП-24-00205	01.08.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №8/6 ВЛ-0,4 кВ ф.3 ДЭС «Петрунь» в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Орбита"
6	ТП-24-00202	01.08.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета в РЩ№2 гаражей ул. Карла Маркса, 182/2	ПС 35/6 кВ "Чиньяворык"
7	ТП-24-00206	01.08.2024	11,00	12 254,77	6 месяцев	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 35/6 кВ "Дальняя"
8	ТП-24-00207	02.08.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактам присоединения питающей линии 0,22 кВ Заявителя к прибору учета на опоре №10 ф.4 от КТП №58	ТЭЦ "ЛПК"
9	ТП-24-00204	01.08.2024	5,00	5 570,35	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре ЛЭП в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Южная"
10	ТП-24-00188	18.07.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражей ул.Маркова, 29/1	ПС 35/10 кВ "Сельхозкомплекс"
11	ТП-24-00211	08.08.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита"

12	ТП-24-00210	09.08.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ в сторону объекта к клеммным зажимам прибора учета на опоре №5 ВЛ-0,4 кВ ф.1 «Частный сектор, проезд Геологов» от КТП №543	ДЭС "Петрунь"
13	ТП-24-00209	05.08.2024	247,00	2 974 064,20	1 год	по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к узлу учета, установленному в РУ-0,4 кВ ТП №69	ПС 110/10 кВ "Орбита"
14	ТП-24-00213	13.08.2024	22,50	29 065,45	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к прибору учета на опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №956 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская"
15	ТП-24-00215	14.08.2024	3,00	3 342,21	30 рабочих дней	(опосредованно): по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре ВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.3 ТП №561 в сторону объекта.	ПС 110/10 кВ "Орбита"
16	ТП-24-00216	15.08.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к проводам на опоре №10 ВЛ-0,4 кВ ф. «Посёлок», яч.6 ф.3 ТП №402 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Южная"
17	ТП-24-00200	30.07.2024	14,00	52 432,44	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в распределительном щите	ПС 110/10 кВ "Западная"
18	ТП-24-00219	20.08.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	Контактные присоединения силовых кабельных линий 0,4 кВ к вводным коммутационным аппаратам в ВРУ многоквартирного дома	ПС 35/6 кВ "Дальняя"

19	ТП-24-00218	19.08.2024	4,00	52 432,44	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 6 кВ Заявителя к проходным изоляторам яч.6 ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Чиньяворык»	ПС 110/10 кВ "Восточная"
20	ТП-24-00224	29.08.2024	1,00	6 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 6 кВ Заявителя к проходным изоляторам яч.4 ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Чиньяворык»	ПС 110/10 кВ "Южная"
Сентябрь							
1	ТП-24-00227	09.09.2024	1,00	6 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
2	ТП-24-00244	26.09.2024	1,00	6 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №65
3	ТП-24-00229	16.09.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета на на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №4 в сторону гаража	ПС 35/6 кВ "Чиньяворык", КТП №4
4	ТП-24-00232	09.09.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №155

5	ТП-24-00242	12.09.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
6	ТП-24-00237	11.09.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №3
7	ТП-24-00235	16.09.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №1015
8	ТП-24-00226	06.09.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	По контактам присоединения питающей линии, отходящей в сторону объекта, к клеммным зажимам прибора учета, расположенного в новом РЩ	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №2007
9	ТП-24-00233	09.09.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	о контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на новой опоре ВЛИ-0,4 кВ ф.3 КТП №37 в сторону объекта	ПС 220/110/10 кВ "Синдор", КТП №37
10	ТП-24-00239	12.09.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	По контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета на опоре №3/8 ВЛ-0,4 кВ КТП №2007	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №2007
11	ТП-24-00214	16.09.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней		ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

12	ТП-24-00243	13.09.2024	17,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к коммутационному аппарату в КС по ул. Первомайская, д.96	ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №155
13	ТП-24-00225	06.09.2024	150,00	29 065,45	4 месяца	Контактные присоединения силовых кабельных линий 0,4 кВ к вводным коммутационным аппаратам в ВРУ административного/офисного здания	ПС 110/10 кВ "Западная", РТП №2042
14	ТП-24-00234	16.09.2024	80,00	72 595,67	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ Заявителя к коммутационным аппаратам в РУ-0,4 кВ ТП №551	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №551
15	ТП-24-00223	12.09.2024	300,00	72 595,67	4 месяца	по контактным присоединениям ЛЭП-6 кВ Заявителя к ЛР-8/1от опоры №3 ВЛ-6 кВ яч.8 ПС 35/6 кВ №505	ПС 35/6 кВ №505, ПС 35/6 кВ №505
16	ТП-24-00217	03.09.2024	855,00	3 908 560,49	1 год	Контактные присоединения силовых кабельных линий 0,4 кВ к вводным коммутационным аппаратам в ВРУ-1, ВРУ-2 и ВРУ-3 многоквартирного дома	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №2053
Октябрь							
1	ТП-24-00250	05.10.2024	1,00	1 114,07	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная"

2	ТП-24-00247	07.10.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная"
3	ТП-24-00252	10.10.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на опоре ЛЭП-0,4 кВ	ПС 35/10 кВ "Железнодорожная"
4	ТП-24-00259	10.10.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета в РУ-0,4 кВ КТП №1912	ПС 110/10 кВ "Айкино"
5	ТП-24-00257	11.10.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №2115 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Выльгорт"
6	ТП-24-00258	11.10.2024	5,00	5 570,35	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная"
7	ТП-24-00248	11.10.2024	4,00	24 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре ВЛ-0,4 кВ в сторону объекта	ПС 35/10/6 кВ "Озерная"
8	ТП-24-00266	16.10.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражей по ул.Ленина, 110/1 гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Восточная"

9	ТП-24-00265	17.10.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №12 ф.1 ВЛ-0,4 кВ СТП №944 в сторону объекта	ПС 10/6 кВ "Сангородок"
10	ТП-24-00267	18.10.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №3/2 ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №2115 в сторону объекта.	ПС 110/10 кВ "Выльгорт"
11	ТП-24-00260	21.10.2024	70,00	526 014,50	4 месяца	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к узлу учета в распределительном щите сетевой организации	ПС 35/10 кВ "Геолог"
12	ТП-24-00269	21.10.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на ближайшей опоре ВЛ-0,4 кВ МТП №6184 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская"
13	ТП-24-00274	22.10.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита"
14	ТП-24-00273	22.10.2024	6,00	36 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к узлу учета на новой опоре ВЛИ-0,22 кВ ф.2 КТП №37 в сторону объекта	ПС 220/110/10 кВ "Синдор"
15	ТП-24-00268	22.10.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная"

16	ТП-24-00278	23.10.2024	15,00	16 711,05	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета на опоре №23 ЛЭП-0,4 кВ КТП №2024п	ТЭЦ "ЛПК"
17	ТП-24-00275	23.10.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная"
18	ТП-24-00270	23.10.2024	25,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №4/4 ф.2 ВЛ-0,4 кВ КТП №407 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь"
19	ТП-24-00276	24.10.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №2/2 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №811 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Пажга"
20	ТП-24-00277	24.10.2024	55,00	27 854,80	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к коммутационным аппаратам в РУ-0,4 кВ КТП №247	ПС 110/10 кВ "Западная"
21	ТП-24-00281	29.10.2024	40,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №8 ВЛ-0,4 кВ яч.8 ф.1 ТП №262 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Западная"

22	ТП-24-00286	30.10.2024	5,00	5 570,35	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная"
23	ТП-24-00285	30.10.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная"
24	ТП-24-00288	31.10.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная"
Ноябрь							
1	ТП-24-00282	02.11.2024	3,00	3 342,21	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
2	ТП-24-00294	06.11.2024	3,00	3 342,21	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
3	ТП-24-00307	21.11.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055

4	ТП-24-00314	27.11.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211
5	ТП-24-00315	29.11.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211
6	ТП-24-00305	21.11.2024	5,00	5 570,35	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055
7	ТП-24-00284	21.11.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,22 кВ Заявителя к прибору учета на опоре ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №956 в сторону объекта	ПС 35/6 кВ "Дальняя", КТП №956
8	ТП-24-00312	25.11.2024	5,00	5 570,35	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
9	ТП-24-00300	14.11.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №118
10	ТП-24-00304	14.11.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ, отходящей в сторону гаража, к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите сетевой организации	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1016

11	ТП-24-00299	18.11.2024	6,00	36 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
12	ТП-24-00296	12.11.2024	7,00	7 798,49	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,4 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10/6 кВ "Жешарт", КТП №3001
13	ТП-24-00291	11.11.2024	13,00	78 000,00	4 месяца	По контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета, установленного на опоре ЛЭП-0,4 кВ рядом с границей участка объекта	ПС 35/6 кВ "Дальняя", СТП 6/0,4 кВ
14	ТП-24-00238	28.11.2024	14,30	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета, установленного в щите учета в помещении РУ-0,4 кВ ТП №227	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №227
15	ТП-24-00306	26.11.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета на опоре №4 ВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.1 «Библиотека», ТП №858	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №858
16	ТП-24-00290	06.11.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ в сторону объекта к клеммным зажимам прибора учета на опоре №9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП №58	ПС 110/10 кВ "Восточная", КТП №58

17	ТП-24-00297	15.11.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета на опоре №2 ВЛ-0,4 кВ яч.8 ф.1 ТП №112	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №112
18	ТП-24-00301	15.11.2024	57,00	114 915,24	30 рабочих дней	По контактам присоединения кабельных вводов 0,4 кВ, отходящих в сторону ВРУ объекта к коммутационным аппаратам в КС №3 (автостоянка) по ул. Интернациональная, 52	ПС 110/10 кВ "Западная", РТП №2042
Декабрь							
1	ТП-24-00320	09.12.2024	2,00	12 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211
2	ТП-24-00343	19.12.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
3	ТП-24-00344	19.12.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Южная", ТП №279
4	ТП-24-00355	25.12.2024	2,00	12 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №3

5	ТП-24-00366	27.12.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии в сторону объекта к клеммным зажимам прибора учета на новой опоре ВЛ-0,4 кВ яч.4 ф.4 «Баня» ТП №858	ПС 110/10 кВ "Краснозатонская", ТП №858
6	ТП-24-00322	10.12.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055
7	ТП-24-00323	09.12.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1055
8	ТП-24-00335	17.12.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №220
9	ТП-24-00337	17.12.2024	3,00	18 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/35/6 кВ "Водный", КТП №936
10	ТП-24-00342	18.12.2024	3,00	3 342,21	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №3
11	ТП-24-00347	18.12.2024	3,00	18 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №197

12	ТП-24-00309	17.12.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,22 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета на опоре ВЛ-0,4 кВ ф.3 КТП №936	ПС 110/35/6 кВ "Водный", КТП №936
13	ТП-24-00321	09.12.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Човью", ТП №211
14	ТП-24-00333	16.12.2024	5,00	29 065,45	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,22 кВ Заявителя к клеммным зажимам прибора учета, установленного в щите учета на фасаде ТП №135	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №135
15	ТП-24-00298	26.12.2024	5,00	30 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в выносном щите учета гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/35/10 кВ "Тобысь", КТП №298
16	ТП-24-00352	26.12.2024	5,00	30 000,00	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №220
17	ТП-24-00348	18.12.2024	7,00	42 000,00	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №220
18	ТП-24-00331	17.12.2024	10,00	11 140,70	4 месяца	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №220

19	ТП-24-00332	16.12.2024	10,00	52 432,44	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №4/6 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №2 в сторону объекта	ПС 35/6 кВ "Чиньяворык", КТП №2
20	ТП-24-00345	18.12.2024	14,00	52 432,44	30 рабочих дней	по контактным присоединениям КЛ-0,22 кВ к клеммным зажимам прибора учета в РЩ гаражного комплекса в сторону гаража	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №220
21	ТП-24-00317	04.12.2024	15,00	136 960,20	4 месяца	По контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя, отходящей в сторону объекта, к прибору учета, установленного рядом с границей участка объекта	ТЭЦ "ЛПК", КТП №2029п (СНТ "Полюс")
22	ТП-24-00324	06.12.2024	15,00	16 711,05	30 рабочих дней	по контактным присоединениям питающей линии Заявителя к прибору учета на опоре №4/3/1 ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП №1114 в сторону объекта	ПС 110/10 кВ "Пажга", КТП №1114
23	ТП-24-00351	27.12.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в сторону объекта, к узлу учета на КТП №2004	ПС 110/10 кВ "Южная", КТП №2004
24	ТП-24-00339	25.12.2024	15,00	75 423,72	30 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ в сторону объекта к клеммным зажимам прибора учета на опоре №7 ВЛ-0,4 кВ ф.1 «Частный сектор, проезд Геологов» от КТП №543	ПС 110/10 кВ "Орбита", КТП №543
25	ТП-24-00358	26.12.2024	150,00	71 385,02	6 месяцев	по контактам присоединения ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в сторону объекта, к узлу учета на КТП №1036	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1036

26	ТП-24-00360	26.12.2024	150,00	71 385,02	4 месяца	по контактным присоединениям питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в распределительном щите	ПС 110/10 кВ "Западная", ТП №262
27	ТП-24-00325	24.12.2024	150,00	29 065,45	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ к коммутационному аппарату в линейной панели №3 РУ-0,4 кВ ТП №233	ПС 110/10 кВ "Восточная", ТП №233
28	ТП-24-00330	24.12.2024	150,00	29 065,45	15 рабочих дней	по контактным присоединениям ЛЭП-0,4 кВ к коммутационному аппарату в яч.10 ф.4 РУ-0,4 кВ ТП №292	ПС 110/10 кВ "Орбита", ТП №292
29	ТП-24-00319	03.12.2024	150,00	71 385,02	6 месяцев	по контактам присоединения питающей линии 0,4 кВ Заявителя к узлу учета в РЩ-0,4 кВ, установленного на границе земельного участка.	ПС 110/10 кВ "Западная", КТП №1016

О сводных данных об аварийных отключениях и мероприятиях по их устранению в АО "Коми коммунальные технологии" за 2024 год

Территориальная зона деятельности организации (регион, субъект РФ)	Структурное подразделение	Дата возникновения аварии	Дата ликвидации аварии	Причины аварии	Противоаварийные мероприятия
1	2	3	4	5	6
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	09.01.2024	09.01.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ ТП-512 яч.1- ТП-568 яч.6 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 кВ ТП-512 яч.1- ТП-568 яч.6 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	14.01.2024	15.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Зеленоборск" на предмет падения крепления траверс; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Зеленоборск" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	17.01.2024	18.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	18.01.2024	18.01.2024	Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору	Направить претензионное письмо ПАО "Россети Северо-Запада" в Республике Коми о недопушении производства работ в охранной зоне КЛ-0,4кВ КС 2-й Квартал, 12 - КС-1 Торговый центр без согласования с АО "ККТ".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	22.01.2024	22.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Ветлосян" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч. 11 ПС 110кВ "Ветлосян" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Ижемский район дизельных электростанций	30.01.2024	30.01.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Ижемский район дизельных электростанций	01.02.2024	02.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ ДЭС "Няшобож" - д. Пиль-Егоры по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	02.02.2024	03.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	18.02.2024	19.02.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 9 КРУН-2 ПС 220 кВ "Печора" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 9 КРУН-2 ПС 220 кВ "Печора" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	24.02.2024	24.02.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 РП-2 яч.18 – ТП-14А с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 РП-2 яч.18 – ТП-14А с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	01.03.2024	01.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.4 ТП-74 на предмет выявления дефектов.; По результатам осмотраВЛ-0,4 кВ яч.3 ф.4 ТП-74 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Емва"	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-15 ввода в жилой дом ул. Калинина, 55 г. Емва. Написать претензионное письмо в администрацию г. Емва о необходимости очистки крыш МКД от снега.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Емва"	16.03.2024	16.03.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Выполнить ремонт провода ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-20 ввода в жилой дом ул. Строителей, 8 г. Емва. Написать претензионное письмо в администрацию г. Емва о необходимости очистки крыш МКД от снега.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	05.04.2024	05.04.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить замену прокалывающего зажима на оп.51/3/2 ВЛ-10кВ яч.6 РП-41; Выполнить осмотр ВЛ-10кВ яч.6 РП-41; Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10кВ яч.6 РП-41.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	10.04.2024	10.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.401Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.7 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.401Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.7 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов. Направить претензионное письмо ООО "СевЛесПил" о недопушении производства работ в охранной зоне КЛ-10кВ без согласования с АО "ККТ".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	12.04.2024	12.04.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.556Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.14 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.556Д ГРУ "ТЭЦ" - яч.14 РУ-10кВ РП-41 с применением современных материалов. Направить претензионное письмо ООО "СевЛесПил" о недопушении производства работ в охранной зоне КЛ-10кВ без согласования с АО "ККТ".
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	16.04.2024	16.04.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Запланировать внеплановый осмотр КПТ-2011 выявления дефектов.; Выполнить замену проходного изолятора фазы "С" РУ-10кВ КТП-2011; Выполнить внеплановый осмотр КТП-2011 с целью выявления дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	27.04.2024	27.04.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить очистку проходных изоляторов РУ-10кВ КТП-2023 от статков птицы; Выполнить внеплановый осмотр КТП-2023; Запланировать внеплановый осмотр КТП-2023.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	28.04.2024	28.04.2024	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Выполнить внеплановый осмотр ТП-192; Выполнить замену поврежденного ВН-10кВ яч.2 РУ-10кВ ТП-192; выполнить очистку опорной изоляции РУ-10кВ ТП-192 от гари; Направить претензионное письмо ПАО "Россети Северо-Запада" в Республике Коми о необходимости своевременного выявления дефектов КЛ-10кВ ТП-192 - КТП-291.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.05.2024	08.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.05.2024	08.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.05.2024	08.05.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41; Устранить провис провода в пролете оп.51/31/3 - оп. 51/31/4; Запланировать вырубку ДКР участка ВЛ-10кВ яч.6 РП-41 от оп.51/31/1 - оп. 51/31/26
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	23.05.2024	23.05.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.1 ТП-2041 - яч.1 ТП-2042 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.1 ТП-2041 - яч.1 ТП-2042 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	31.05.2024	31.05.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.9 РП-23 - яч.11 РП-9 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 яч.9 РП-23 - яч.11 РП-9 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	02.06.2024	03.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-195 - ТП-295 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-195 - ТП-295 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.06.2024	08.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-197 - ТП-86 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-197 - ТП-86 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	08.06.2024	08.06.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-228 яч.5 - РП-4 яч.13 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-228 яч.5 - РП-4 яч.13 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	11.06.2024	11.06.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-264 яч.6 - ТП-260 к-2 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-264 яч.6 - ТП-260 к-2 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	12.06.2024	13.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать обход ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" для выявления угрожающих падением на ВЛ деревьев.; По результатам обхода ВЛ-10 кВ яч. 1, яч. 2 ДЭС "Бугаево" принять меры по устранению выявленных дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Усть-Вымьский"	26.06.2024	26.06.2024	Износ материала изолирующей вставки тяги привода КЗ-110 Т-1 в месте соединения с приводом КЗ-110 Т-1	Выполнить замену временно утсановленной изолирующей вставки тяги КС-110 Т-1 на новую, Провести внеплановое техничееское освидетельствование коротказамыкателей ПС 110кВ "Заводская", ПС 110кВ "Вожская"
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	29.06.2024	29.06.2024	Воздействие животных и птиц	Выполнить очистку проходных изоляторов РУ-10кВ КТП-6 ДЭС "Бугаево" от статков птицы; Выполнить внеплановый осмотр КТП-6;
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	30.06.2024	30.06.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 8 ПС 35 кВ "Чиньяворык" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яяч. 8 ПС 35 кВ "Чиньяворык" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	03.07.2024	03.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-764 яч.5 - РП-15 яч.11 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-764 яч.5 - РП-15 яч.11 с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	05.07.2024	05.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить восстановление провода в пролете опор №№51/17 - 51/18 ВЛ-10 кВ яч.6 РП-41; Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	06.07.2024	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ ТП-131 РУ-0,4кВ I с.ш., Выполнить техническое обслуживание рубильника яч.1 ф.3 ТП-131.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	06.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр РУ-0,4кВ ТП-131 РУ-0,4кВ I с.ш., Выполнить техническое обслуживание рубильника яч.1 ф.3 ТП-131.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.07.2024	07.07.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеплановый осмотр КТП-1719 п. Язель; Выполнить замену трансформатора Т-1 КТП-1719; Выполнить техническое обслуживание КТП-1719
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	11.07.2024	11.07.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ТП-266 - КТП-1114;
11, Республика Коми	АО "ККТ" Усть-Цилемский район дизельных электростанций	17.07.2024	17.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить внеплановый осмотр КТП-6; Выполнить замену проходного изолятора РУ-10кВ КТП-6 ДЭС "Бугаево";
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	19.07.2024	19.07.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-16 яч.4 - КТП-298 яч.1 с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-16 яч.4 - КТП-298 яч.1 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Удорский"	01.08.2024	01.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Атмосферные перенапряжения (гроза)	Выполнить внеплановый осмотр КТП-0307; Выполнить замену предохранителей РУ-10кВ КТП-0307.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	02.08.2024	02.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41, КТП-2037 для выявления возможных дефектов.; Выполнить ремонт провода СИП на оп. 51/43/1 ВЛ-10кВ яч.6 РП-41 в нулвом пролёте КТП-2037;
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	06.08.2024	06.08.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	26.08.2024	26.08.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; Отстранить бригаду ИП Пацё С.И. от производства работ по вырубке ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ яч.6 РП-41.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	22.09.2024	22.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-10 кВ яч. 6 РП-41 принять меры по устранению дефектов.

11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	30.09.2024	30.09.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Выполнить внеплановый осмотр СТП-662А; Выполнить замену предохранителей РУ-10кВ СТП-662А.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	14.10.2024	14.10.2024	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-2009 яч.10 - яч.338 ПС 110кВ "Южная" с применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ТП-2009 яч.10 - яч.338 ПС 110кВ "Южная" с применением современных материалов. Составить акт о повреждении имущества АО "ККТ" персоналом сторонней организации.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	05.11.2024	06.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Ухтинский"	19.11.2024	19.11.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Ветровые нагрузки	Запланировать внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ яч. 8 ПС 35кВ "Дальняя" для выявления возможных дефектов.; По результатам осмотра ВЛ-6 кВ яч. 8 ПС 35кВ "Дальняя" принять меры по устранению дефектов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" производственный участок "Сыктывкарский"	26.11.2024	26.11.2024	Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств: Несвоевременное выявление и устранение дефектов	Выполнить ремонт кабельной линии КЛ-10 ПС 110кВ "Восточная" яч.297 - РП-2129 яч.11 применением современных материалов.; Запланировать ремонт кабельной линии КЛ-10 ПС 110кВ "Восточная" яч.297 - РП-2129 яч.11 с применением современных материалов.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	20.12.2024	20.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	21.12.2024	21.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.
11, Республика Коми	АО "ККТ" дизельная электростанция "Важгорт"	24.12.2024	24.12.2024	Воздействие повторяющихся стихийных явлений: Гололедно-изморозевые отложения	В периоды неблагоприятных погодных условий организовывать своевременные обходы ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" со сбиванием скопившегося снега с проводов, в первую очередь на участках, наиболее подверженных снегообразованию (низменные места, участки с зауженной просекой и т.д.).; Принять меры после выполнения осмотра ВЛ-10 кВ яч.5 ДЭС "Важгорт" по выявлению возможных дефектов появившихся, после неблагоприятных погодных условий.