Утверждаю:
Главный инженер АО «ККТ»

_____М.М. Глухой
«____» _____202__ г.

ДЭС «Дзель»
от 05.10.2023г.

АКТ
технического освидетельствования
дизельного генератора ЭД-50-Т400-1РН инв. № 00-011674, 2012г.в.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Непеин А.В. – начальник СЭДЭС АО «ККТ»,

Члены комиссии: Габов Э.Н. – машинист ДЭС АО «ККТ»

Захаров Д.А. – зам. начальника СЭДЭС АО «ККТ»

Пурыгин В.Н. – слесарь МСР АО «ККТ»

с целью определения возможности работы в параллель и технического состояния ДГУ марки ЭД-50-Т400-1РН на ДЭС «Дзель», в чем составили настоящий Акт о проведении технического осмотра электроустановки, где было установлено, что данный ДГУ в заводском изготовлении с механическим управлением и не имеет электронного блока возбуждения.

Наименование ДГУ	ЭД-50-Т400-1РН
Инвентарный номер	00-012061
Марка ДВС	Д-245
Марка генератора	ГСС 250- Россия
Мощность кВт	50
Год выпуска	2010
Наработка м/ч	4446
Количество капитальных ремонтов	0

Заключение: комиссия пришла к выводу, что дизель-генератор ЭД-50-Т400-1РН не пригоден к эксплуатации на ДЭС «Дзель» по техническим характеристикам, т.к. не имеет возможности синхронизации работы в параллель с остальными ДГУ, но может использоваться в качестве резервного источника для обеспечения аварийного питания с переключениями.

Председатель комиссии: Непеин А.В.

Члены комиссии: Габов Э.Н.

Захаров Д.А.

Пурыгин В.Н.