Утверждаю:
Главный инженер АО «ККТ»

_____М.М. Глухой
«____» _____202__ г.

ДЭС «Курья»
от 05.10.2023г.

АКТ
технического освидетельствования
дизельного генератора ЭТ-24-И инв. № 00-010363, 2020г.в.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Непеин А.В. – начальник СЭДЭС АО «ККТ»,

Члены комиссии: Соколов В.В. – мастер ДЭС Курья АО «ККТ»

Захаров Д.А. – зам. начальника СЭДЭС АО «ККТ»

Пурыгин В.Н. – слесарь МСР АО «ККТ»

с целью определения возможности работы и технического состояния ДГУ марки ЭТ-24-И на ДЭС Курья Троицко-Печорского РДЭС следующих параметров Таблица 1 составили настоящий Акт проведения полной проверки к дальнейшей пригодности агрегата и генератора, отработавшего нормативный срок.

Таблица 1.

Наименование ДГУ	ЭТ-24-И
Инвентарный номер	00-010363
Заводский номер	L19050098
Марка ДВС	IVECO S80313AM1
Марка генератора	MXB-E180XB4
Мощность кВт	20
Год выпуска	2020
Наработка м/ч.	21839
Планируемая наработка м/ч.	27000
Количество проведенных капитальных ремонтов	0

Заключение:

Комиссия пришла к выводу, что ДГУ ЭТ-24-И не пригоден к дальнейшей эксплуатации по техническому состоянию и физическому износу с предельной наработкой более 26000 м.ч., что не обеспечивает надежное-бесперебойное электроснабжение потребителей.

На основании заключения требуется произвести замену ДГУ в 2025 году.

Председатель комиссии: Непеин А.В.

Члены комиссии: Соколов В.В.

Захаров Д.А.

Пурыгин В.Н.