Утверждаю:
главный инженер АО «ККТ»

_____М.М. Глухой
«____» _____202__ г.

ДЭС «Адзьвавом»
от 05.10.2023г.

АКТ
технического освидетельствования
дизельного генератора LII-125 инв. № 00-011586, 2014г.в.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Непеин А.В. – начальник СЭДЭС АО «ККТ»,

Члены комиссии: Дыбленко А.П. – ст. мастер Интинского РДЭС АО «ККТ»

Захаров Д.А. – зам. начальника СЭДЭС АО «ККТ»

Пурыгин В.Н. – слесарь МСР АО «ККТ»

с целью определения возможности работы и технического состояния ДГУ марки LII-125 на ДЭС «Адзьвавом» Интинского РДЭС следующих параметров Таблица 1 составили настоящий Акт проведения полной проверки к дальнейшей пригодности агрегата и генератора, отработавшего нормативный срок.

Таблица 1.

Наименование ДГУ	LII-125
Инвентарный номер	00-011586
Заводский номер	22149
Марка ДВС	IVECO NEF67SM1
Марка генератора	GEP274G16
Мощность кВт	100
Год выпуска	2014
Наработка м.ч.	31087
Планируемая наработка м.ч.	Более 30000
Количество проведенных капитальных ремонтов	1

Заключение:

Комиссия пришла к выводу, что ДГУ LII-125 не пригоден к эксплуатации по техническому состоянию и физическому износу с предельной наработкой более 30000 м/ч., что не обеспечивает надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.

На основании заключения требуется произвести замену ДГУ в 2025 году.

Председатель комиссии: Непеин А.В.

Члены комиссии: Дыбленко А.П.

Захаров Д.А.

Пурыгин В.Н.