Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«24» апреля 2023 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
11230061000203390841
ссылка на карточку мероприятия в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий отделение надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» мая 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2304/019-11/3-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48

(место составления предписания)

Предписание
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 24 » апреля 2023 г., № 2304/019-11/3-П/РВП, учетный номер проверки 11230061000203390841.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Копылов Андрей Васильевич – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района (государственный инспектор Усть-Куломского района по пожарному надзору)
2. Лебедев Эдуард Анатольевич – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (государственный инспектор Усть-Куломского района по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. Респ Коми, р-н Усть-Куломский, с Дзёль (Электросетевой комплекс "ДЭС Дзель")

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 1101056139, адрес регистрации юридического лица: КОМИ, СЫКТЫВКАР, УЛ., ДИМИТРОВА, СТР. 10

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «15» мая 2023 года, 09 час. 00 мин.
по «26» мая 2023 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) противопожарные расстояния от сооружений складов нефтепродуктов (резервуаров с дизельным топливом) до лесничества с лесными насаждениями хвойных и смешанных пород составляют менее 50 метров. Статья 4, статья 6, статьи 69, часть 1 статьи 70, таблица 12 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1 таблица 2 Свода правил СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности"

(утв. приказом МЧС России от 26 декабря 2013 г. № 837).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

2. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) противопожарные расстояния от сооружений складов нефтепродуктов (резервуаров с дизельным топливом) до производственных объектов (блок контейнеров с дизель-генераторными установками, здания насосной перекачки топлива, здания ремонтного бокса (старой ДЭС)) составляют менее 18 метров. Статья 4, статья 6, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.2 Свода правил СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 26 декабря 2013 г. N 837); п. 6.1.7 таблица 4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

3. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) противопожарные расстояния от наземных резервуаров для нефтепродуктов (резервуаров с дизельным топливом категории IIIв) до блок-контейнера дежурного персонала, совмещенного с жилым модулем составляют менее 30 метров. Статья 4, статья 6, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.5, таблица 3 Свода правил СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС России от 26 декабря 2013 г. N 837).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

4. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) противопожарные расстояния от блок-контейнера дежурного персонала, совмещенного с жилым модулем до производственных объектов (блок контейнеров с дизель-генераторными установками и здания ремонтного бокса (старой ДЭС)) составляют менее 12 метров. Статья 4, статья 6, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, п. 4.4, таблица 1 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

5. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) противопожарные расстояния от блок-контейнера дежурного персонала, совмещенного с жилым модулем до некапитальных, временных сооружений (построек) составляют менее 15 метров. Статья 4, статья 6, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.15 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

6. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) противопожарные расстояния от деревянного

здания ремонтного бокса (старой ДЭС пятой степени огнестойкости) до производственных объектов составляют менее 18 метров. Статья 4, статья 6, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.2, таблица 3 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

7. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) расстояния от производственных объектов (блок контейнеров с дизель-генераторными установками, здания насосной перекачки топлива, здания ремонтного бокса) до границ лесного массива составляют менее 25 метров. Статья 4, статья 6, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.1.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

8. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) противопожарное расстояние до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) (до туалета и сарая) составляют менее 15 м. Статья 4, статья 6, статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.14 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 1, Глава: 16, Статья: 69. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:
Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

9. На объекте защиты (электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль)), граничащего с лесничествами не предусмотрено создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Пункт 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 74. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, строительных и других горючих материалов.

Срок устранения нарушения:
15.04.2024

10. На объектах защиты электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) не обеспечено хранение документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класса пожарной опасности и показателей пожарной опасности, примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов по установленным требованиям пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации. П. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 25. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, 6/76 применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.
Срок устранения нарушения:
15.04.2024

11. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) в блок-контейнере дежурного персонала, совмещенного с жилым модулем допускается эксплуатации печи и других отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, без предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра. Пункт 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6; Свод правил "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности" СП 7.13130.2013 п. 5.14, п. 5.17, п. 5.20, п. 5.21, приложение Б, таблица Б.1 (ранее: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», п. 6.6, п. 6.6.16, п. 6.6.19, п.6.6.22, п. 6.6.23, приложение К..
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 77. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
Срок устранения нарушения:
15.04.2024

12. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) в блок-контейнере дежурного персонала, совмещенного с жилым модулем для отопления здания допущена установка металлической печи не заводского изготовления (техническая документация изготовителя отсутствует). П. 82 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 82. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.
Срок устранения нарушения:
15.04.2024

13. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) в блок-контейнере дежурного персонала, совмещенного с жилым модулем и в здании ремонтного бокса (старой ДЭС) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией. Подпункт «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 35, Подпункт: в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
Срок устранения нарушения:
15.04.2024

14. На объектах защиты электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) линии электроснабжения помещений здания не оборудованы устройствами защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара. часть 4 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть: 4, Глава: 19, Статья: 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:
Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Срок устранения нарушения:
15.04.2024

15. На объектах защиты электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) руководителем организации не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено». П. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт: 11. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного

режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

16. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) обвалование вокруг резервуаров с дизельным топливом находиться в неисправном состоянии (часть земляного вала обрушена). П. 296 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 296. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

17. На территории электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) на складах с легковоспламеняющейся жидкостью (резервуарах с дизельным топливом) допущено наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований. Пункт 297 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 297, Подпункт: в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

18. На объектах защиты электросетевого комплекса ДЭС АО «ККТ» (в с. Дзёль) учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Пункт 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт: 60. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

15.04.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки , срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района (государственный инспектор Усть-Куломского района по пожарному надзору) Копылов Андрей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Копылов Андрей Васильевич - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района (государственный инспектор Усть-Куломского района по пожарному надзору), телефон: 88213794777, e-mail: ond.ust-kulom@11.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного предписанием)

«____» часов «____» минут «____»_____20____г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода